

Note de calcul de désenfumage

SUE

4,08

			Plan	
		m²	nb DENFC	Règle 2% minimum
Cellule 1	Canton 1A	1399	7	0,0204
	Canton 1B	1116	6	0,0219
	Canton 1C	991	5	0,0206
	Canton 1D	1329	7	0,0215
	Canton 1E	997	5	0,0205
	Canton 1F	900	5	0,0227
	Canton 1G	896	5	0,0228
	Canton 1H	1192	6	0,0205
	Canton 1I	1192	6	0,0205
Cellule 2	Canton 2A	1393	7	0,0205
	Canton 2B	1495	8	0,0218
	Canton 2C	1495	8	0,0218
	Canton 2D	1495	8	0,0218
	Canton 2E	1489	8	0,0219
Cellule 3	Canton 3A	1393	7	0,0205
	Canton 3B	1495	8	0,0218
	Canton 3C	1495	8	0,0218
	Canton 3D	1495	8	0,0218
	Canton 3E	1489	8	0,0219
Cellule 4	Canton 4A	1393	7	0,0205
	Canton 4B	1495	8	0,0218
	Canton 4C	1495	8	0,0218
	Canton 4D	1495	8	0,0218
	Canton 4E	1489	8	0,0219
Cellule 5	Canton 5A	1113	6	0,0220
	Canton 5B	1195	6	0,0205
	Canton 5C	1195	6	0,0205
	Canton 5D	1195	6	0,0205
	Canton 5E	1190	6	0,0206