

Désignation des bâtiments, locaux ou zones constituant la surface de référence.	CARGOPORT
Principales activités	Logistique (entreposage de produits divers)
Stockages (quantité et nature des principaux matériaux combustibles/inflammables)	Stockage de matières combustibles type 1510 en majorité
DIMENSIONNEMENT DES RETENTIONS EN EAU D'EXTINCTION	

d'après le document technique D9A de de CNPP-FFA-MI/DGSCGC-MTE/DGPR édition de juin 2020

Besoins pour la lutte extérieure		Résultat document D9 : (Besoins x 2 heures)	600
Moyens de lutte intérieure contre l'incendie	Sprinkleurs	Volume réserve intégrale de la source principale ou besoins x durée théorique maximale de fonctionnement	750
	Rideau d'eau	Pas d'alimentation automatique des rideaux d'eau : réalimentation par les pompiers à partir de raccord type colonne sèche	0
	RIA	18 m³/h pendant 20 minutes	6
	Mousse HF et MF	Débit de solution moussante x temps de noyage (en général 15-25 mn)	0
	Brouillard d'eau et autres systèmes	100 m³/h x 2 heures	200
	Colonne humide	Débit x temps de fonctionnement requis	0
Volumes d'eau liés aux intempéries		10 l/m² de surface de drainage	416,9771
Présence de stock de liquides		20% du volume contenu dans le local contenant le plus grand volume	20
Volume total de liquides à mettre en rétention			1993 m³