

# COMPLEMENTS AU DOSSIER DDAE

Société DEL SIGNORE

2, rue Jean CORONA

69120 Vaulx en Velin

# Complément 1

RAPPORT N° 8092906/1.1.2.R « MESURES DES EMISSIONS  
ATMOSPHERIQUES »

INTERVENTION DU BUREAU VERITAS DU 26/04/2018 AU 27/04/2018

LE DOCUMENT EST JOINT EN ANNEXE N°8

# Complément 2

Les noms et qualités des auteurs de l'étude d'impact au sens de l'article  
R.122-5.II.10°

L'étude de dangers a été menée par un groupe de travail constitué des  
personnes suivantes :

Pour la société DEL SIGNORE :

- Monsieur Hervé DEL SIGNORE, Direction
- Pour RPHEnvironnement / ATMOTERRA / SOCOTEC:
  - Monsieur Philippe ROSSIGNOL, chargé du dossier
  - Monsieur Adrien BOUZONVILLE, chargé du dossier
  - Monsieur Damien VILLAIN, chargé du dossier

# Complément 3

## Dispositif de rétention des eaux incendie

Le dispositif retenu est la mise en place de moraines de 16 cm de hauteur en génie civil, et ce afin de pouvoir retenir les 165 m<sup>3</sup>, déterminés d'après le calcul D9-D9a joint en annexe 10 du dossier DDAE,

L'exploitant se propose de réaliser ces éléments fin 2018 lors de l'arrêt usine.

# Complément 4

## Détection incendie

Comme signalé dans le document initial (étude des dangers chapitre 3.1), la commande a été passée auprès de la société LBAssociés.

La société DEL SIGNORE a décidé de la mise en place de 5 détecteurs optique de fumée avec alarme au plus tard en janvier 2019 (voir descriptif technique au chapitre 7.1.4 de l'étude des dangers)

# Complément 5

## Trappes de désenfumage

Aucune décision n'a été prise en ce qui concerne la mise en place de trappes de désenfumage.

L'exploitant a consulté pour la pose d'environ 20 m<sup>2</sup> de surfaces relatives à ces installations et optera pour une mise en place en toiture. Les matériels prévus auront une surface unitaire de 4 m<sup>2</sup> (2 x2) et au nombre de 5.

La toiture étant étanche grâce à un PVC armé. Il convient donc de prévoir une refonte de l'étanchéité avec la pose de des matériels précités.

La société DEL SIGNORE est toujours en phase de chiffrage et sollicite un délai de réalisation sur le premier trimestre 2019.